

Утверждаю
 Заведующая Сунтес Н.А. Сунтес
 Приказ № 42/1 от «03» 08 20 23

График планово-предупредительных ремонтов электрооборудования МБДОУ Приморский детский сад

№ п/п	Наименование электрооборудования	Перечень необходимых планово-предупредительных работ	Сроки проведения работ	Примечания
1	Электроосветительная аппаратура	Удаление пыли со светильников. Замена перегоревших электрических ламп	1 раз в месяц, по мере необходимости	
2	Электротехническая арматура	Замена поврежденных и установка новых плавких вставок в электрощитах, выключателей, розеток, вилок и разъемов, ответвленных коробок	По мере необходимости	Работы выполняются по наряду, распоряжению
3	Электропроводка (открытая)	Очистка от пыли. Ремонт изоляции или замена поврежденных участков	1 раз в месяц, по мере необходимости	Работы выполняются по наряду, распоряжению
4	Электрическая дрель (шуруповерт)	Удаление пыли, грязи с поверхности прибора и нагревательных элементах. Следить за исправностью изоляции электрического шнура. Замена перегоревших нагревательных элементов	По окончании работы Перед началом работы По мере необходимости	
5	Переносной электронагревательный прибор (утюг)	Удаление пыли, грязи с поверхности прибора и нагревательных элементах. Следить за исправностью изоляции электрического шнура. Замена перегоревших нагревательных элементов	По окончании работы Перед началом работы По мере необходимости	

6	Бытовая техника (Холодильники, морозильная камера, пылесосы, музыкальный центр, компьютеры, принтеры, стиральная машина – автомат)	Удаление пыли и грязи с поверхности холодильников, морозильной камеры, пылесосов, музыкального центра, магнитофона, компьютеры, принтеры, стиральная машина – автомат. Следить за исправностью шнура	Ежедневно	Техническое обслуживание и ремонт производится в мастерской
7	Плита электрическая с жарочным шкафом	При необходимости подтянуть крепление датчика температуры, сигнальной арматуры, двери, облицовок. Подтянуть и зачистить контактные соединения токоведущих частей плиты	Технический осмотр проводится 1 раз в месяц Технический ремонт 1 раз в 6 месяцев	Ремонт выполняется квалифицированными специалистами
8	Электрические водонагреватели	Замена термостата или лампочки индикации. 1 раз в год проверять состояние магниевого анода, при уменьшении диаметра анода до 7 мм его необходимо заменить 1 раз в два года удалять накипь с нагревательного элемента	По мере необходимости Срок зависит от жесткости воды	Ремонт выполняется квалифицированным специалистом